

# TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK



<b>Típusazonosító:</b>	<b>TCS3A/TCS4A</b>
<b>Gyártói azonosító:</b>	<b>KÖZV MTU(IB GM)800-1000 AV</b>

<b>Forgalmazó:</b>	Közvillszer Kft
<b>Cím:</b>	1097 Budapest, Illatos út 9-11.
<b>Telefon:</b>	+36-1 205-6085
<b>E-mail:</b>	kereskedelem@kozvillszer.hu
<b>Honlap:</b>	<a href="http://www.kozvillszer.hu">www.kozvillszer.hu</a>



<b>Gyártó:</b>	Közvillszer Kft
<b>Cím:</b>	1097 Budapest, Illatos út 9-11.
<b>Telefon:</b>	+36-1 205-6085
<b>E-mail:</b>	kereskedelem@kozvillszer.hu
<b>Honlap:</b>	<a href="http://www.kozvillszer.hu">www.kozvillszer.hu</a>



<b>Típus:</b>	Háromfázisú, áramváltós méréshez 800-1000A-ig (AV(800-1000 A))
<b>Felhasználás:</b>	Minden áramváltós, egy mérőhelyes méréshez
<b>Alkalmazás:</b>	Szabadtér (SZ)
<b>Csatlakozás módja:</b>	Földkábel / földkábel (F/F)
<b>Elhelyezés:</b>	Talajba telepítve
<b>Tartószerkezet:</b>	Nem szükséges

## Méretek [mm]:

Gyártói azonosító:	Szekrény típus:	Méret [mm]	Kiépítés:
MTU M 800 AV MTU M1000 AV	Geyer M (00/00/0)	1710(850)x455+455+590/780x310	
MTU IB 800 AV MTU IB 1000 AV	INCOBEX STN40/60/60	1710(850)x400+660+660x310	

## Kiegészítés:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. Az áramváltó szekunder vezetéke illetve van, ettől csak indokolt esetben lehet eltérni. A belső takarások és a külső burkolat kialakítása változik a kezelést igénylő mérők esetében. A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

## Megjegyzés:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ, ÉMÁSZ Hálózat nyilvántartásában és a Közvillszer Kft. technológiai leírásában található meg.

# TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK



Kültéri fogyasztásméréshez kialakított szekrény típusok  
Típus választék

Betáplálási oldal				Elmenő oldal			
MTU	IB	800	2	IB	2	4	Tf
Közvillyszer kft típusjele	Incobex 40 szekrény	áramváltó AGS 05S 800/5	Szakaszolókapcsoló-biztosító aljzat	Incobex 60(80) szekrény	Szakaszoló kapcsoló-biztosító aljzat	kapcsoló	Túlfeszültség védelemi eszköz
Típus választék				Jelmagyarázat			
MTU IB 800 AV 2		MTU GM 800 AV 2		MTU: Közvillyszer kft típusjele			
MTU IB 1000 AV 4		MTU GM 1000 AV 4		IB : Incobex műanyag szekrény			
				GM: Geyer műanyag szekrény			
				800: 750/5A 1,25-2,5VA 05S AGS áramváltó 800/5A 1,25-2,5VA 05S AGS áramváltó 1000: 1000/5A 1,25-2,5VA 05S AGS áramváltó			
				Áramváltók típusa: Elektris: AGS 105/60, Hager: EPSA 314,2 C+D: MAK 62/60			
				2: Szakaszolókapcsoló-biztosító			
				4: kapcsoló			
				Opció: TF: Túlfeszültség védelemi eszköz			
				A mérés 00 műanyag szekrényben van kialakítva			

## ANYAGLISTA:

Típusjel	Megnevezés	MTU IB 800 AV		MTU IB 1000 AV	
		2	4	2	4
Incobex	Műanyag szekrény, szerelőlappal	40/60/60	40/60/60	40/60/60	40/60/60
Geyer M	Műanyag szekrény, szerelőlappal	00/0/0	00/0/0	00/0/0	00/0/0
NH4	Szakaszolókapcsoló-biztosító 1000A EFEN	2	1	2	1
áramváltó	750/5 S 1,25-2,5VA hiteles 800/5 S 1,25-2,5VA hiteles	3	3		
áramváltó	1000/5 S 1,25-2,5VA hiteles			3	3
FK	Terhelés kapcsoló		1		1
Tf	Túlfeszültség védelemi eszköz	Opc.	Opc	Opc	Opc
Mi 70301	Mérőtábla	1	1	1	1
MI 70200	Hensel 300x300x160mm sorkapocs+modem	1	1	1	1
PEN	PEN - sín, V-kapcsokkal	1	1	1	1
4835 N 240	V-kapocs burkolattal, a bemenő ill. elmenő kábel erek bekötéséhez	18	18	18	18
	érintésvédelmi burkolat	1	1	1	1
	Sínezés 60x10 mm <sup>2</sup>	van	van		
	Sínezés 60x15 mm <sup>2</sup>			van	van
	Vezetékezés 2,5mm <sup>2</sup>	1	1	1	1
	Plombálható,takarás a méretlen oldalon	1	1	1	1
	Zár Kábelrögzítő bilincs				

**Figyelem!** Az NH4 Szakaszolókapcsoló-biztosítóval szerelt szekrényeknél, a biztosító betéteket a megrendelőnek kell biztosítani. + 1 db tartalékot, mert az ELMŰ, ÉMÁSZ hálózatnál nincs rendszeresítve ez a méret.